Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-0-2022/0011

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №41-0-2022/0011рс от «10» января 2022 года
в период: с «18» января 2022 г., 10 час. 00 мин. по «18» января 2022 г., 13 час. 00 мин.
по «20» января 2022 г., 14 час. 00 мин. по «20» января 2022 г., 15 час. 00 мин.

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кириськиным Денисом Андреевичем,
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка**
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
Сорокина Лариса Ивановна-специалист по охране труда и ответственная по пожарной безопасности.
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

		(-ых) нарушены		
1.	На объекте защиты в местах прохождения труб (пластиковые трубы водоснабжения) выполнить монтаж отсечных защитных устройств, а именно: обжимными муфтами из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями. (3-й этаж «серверная», 4-й этаж «архив»)	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты»; ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.	02.02.2023	
2.	На объекте защиты выполнить монтаж люка, ведущего на кровлю с пределом огнестойкости не менее EI30.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7, СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	02.02.2023	
3.	На объекте защиты в электрощитовой не допускать размещение горючих материалов.	п. 35 «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации 9утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	02.02.2023	
4.	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей не допускать размещение различных предметов, препятствующих безопасной эвакуации.	п. 27 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации 9утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	02.02.2023	
5.	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности Ф3.2 (столовая) и Ф4.1 (медицинский колледж) разделить между собой противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45, а также предел огнестой-	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 32 ст.31, ст.87, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.02.2023	

	кости элемента заполнения проема не менее EI30			

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора Васильева Н.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кириськин Денис Андреевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Начальник ОНДиПР
г. Петропавловска-Камчатского
майор внутренней службы Шендрик К.Л.